

施設名	立花浄水場		人丸配水池	立花第二配水池	立花口配水池	相島浄水場
所在地	三代地内		湊坂地内	三代地内	立花口地内	相島地内
完成年月	昭和55年10月		昭和53年7月	平成14年3月	平成25年3月	昭和54年4月
施設改修年月	平成22年3月		—	—	—	平成16年3月
施設能力	2,550m ³ /日		2,175m ³ /日	4,600m ³ /日	600m ³ /日	180m ³ /日
沈殿池	池数	2		福岡地区 海水淡水化 センターから 浄水受水	立花浄水場から 浄水受水	2池
	方式	横流式				横流式
ろ過施設	数	2(2)				2池
()は予備	方式	急速ろ過 北九州市浄水受水				緩速ろ過
配水池	池数	1池	1池	1池	2池	1池
	方式	自然流下方式		自然流下方式	自然流下方式	自然流下方式
排水処理施設	天日乾燥		無	無	無	天日乾燥