

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り/雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	19.4	31.3	6.8	12		17.9	21.3	26.7	30.2	28.3	31.3	28.6	18.0	7.2	8.8	6.8	7.3
	水 温 (℃)	20.2	29.8	9.6	12		20.2	20.8	24.5	27.1	29.8	26.9	26.5	19.9	14.1	11.3	9.6	11.2
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.93	1.37	0.41	12		1.04	0.45	0.53	0.55	0.41	0.52	1.08	1.30	1.29	1.37	1.32	1.30
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.06	2				0.06						0.07			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.23	0.45	0.04	4				0.36			0.45			0.06			0.04
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.09	0.10	0.06	4				0.09			0.10			0.10			0.06
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.010	0.013	0.007	4				0.009			0.013			0.010			0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.006	0.002	4				0.002			0.005			0.004			0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005	0.005	0.004	4				0.005			0.005			0.004			0.004
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001			0.001未満			0.001未満			0.001
	総トリハロメタン (mg/L)	0.022	0.027	0.018	4				0.022			0.027			0.021			0.018
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.006	0.006	0.005	4				0.006			0.006			0.006			0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.007	0.006	4				0.006			0.007			0.006			0.006
	ブロモホルム (mg/L)	0.002	0.002	0.001	4				0.002			0.002			0.001			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.03						0.02			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	19.6	22.6	16.6	2				16.6						22.6			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	21.7	25.9	13.8	12		22.1	19.7	17.6	18.5	20.0	13.8	23.6	25.1	22.9	25.2	25.4	25.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	83.3	111	42.1	12		98.7	58.0	55.8	54.9	61.1	42.1	99.2	105	102	111	105	107
	蒸発残留物 (mg/L)	151	208	94	4				119			94			184			208
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4				0.002			0.002			0.004			0.002

令和3年度 年報 新宮町 三代公民館

[illegible]

令和3年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り/雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	19.7	31.3	6.3	12		17.8	21.3	26.2	31.3	28.1	31.2	29.0	17.6	11.0	9.5	7.2	6.3
	水 温 (℃)	18.8	23.8	12.7	12		19.2	18.7	20.2	21.7	23.8	23.8	22.1	18.6	16.7	14.0	13.9	12.7
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	1	1	0	2				1						0			
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	1	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	1	検出せず	検出せず	検出せず	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2				0.004未満						0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.22	3.24	3.20	2				3.24						3.20			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.11	0.10	2				0.11						0.10			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21.6	21.7	21.5	2				21.5						21.7			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩化物イオン (mg/L)	32.7	33.0	32.3	2				32.3						33.0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	143	144	142	2				142						144			
	蒸発残留物 (mg/L)	265	271	259	2				271						259			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				0.0005未満						0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.2	0.2	0.2	2				0.2						0.2			
	pH値	6.8	6.8	6.7	2				6.7						6.8			
	臭気				2				藻臭						なし			
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	2				1未満						1未満			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	臭気強度(原水等)	1未満	1	1未満	2				1						1未満			
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	143	144	142	2				142						144			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	蒸発残留物 (mg/L)	265	271	259	2				271						259			

令和3年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	pH値	6.8	6.8	6.7	2				6.7						6.8			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
農薬																		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	1	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	1	検出せず	検出せず	検出せず	
	嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL)	0	0	0	8		0	0		0	0		0	0		0	0	
	クリプトスポリジウム(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0
	ジアルジア(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0

令和3年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り/雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	18.6	29.3	4.1	12		17.6	23.2	25.0	28.5	29.3	28.7	27.5	16.9	6.3	6.2	4.1	9.6
	水 温 (℃)	19.4	30.4	9.1	12		16.5	22.1	23.7	27.6	30.4	26.0	25.3	19.5	13.4	9.1	9.1	10.3
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.52	0.98	0.17	12		0.17	0.32	0.56	0.53	0.44	0.41	0.45	0.63	0.98	0.46	0.86	0.39
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	2				0.06						0.06			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.40	0.57	0.21	4				0.35			0.57			0.21			0.46
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.09	0.06未満	4				0.09			0.06			0.08			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.011	0.002	4				0.011			0.007			0.006			0.002
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.002	4				0.002			0.004			0.003			0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.006	0.007	0.004	4				0.006			0.007			0.004			0.005
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.020	0.026	0.013	4				0.026			0.024			0.016			0.013
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4				0.005			0.003			0.005			0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.007	0.003	4				0.007			0.007			0.005			0.003
	ブロモホルム (mg/L)	0.002	0.003	0.001	4				0.002			0.003			0.001			0.003
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	2				0.02						0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17.9	19.3	16.5	2				16.5						19.3			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	19.3	23.1	13.1	12		19.4	19.1	17.5	19.0	19.6	13.1	15.8	19.8	20.4	22.6	22.2	23.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	55.4	78.1	35.1	12		44.0	48.8	55.9	54.9	62.9	35.1	46.5	65.0	78.1	56.6	73.3	44.2
	蒸発残留物 (mg/L)	118	150	82	4				122			82			150			116
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.003	0.003	0.002	2				0.002						0.003			

令和3年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

[illegible]

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	曇り	晴れ	雨	曇り/雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気 温 (℃)	19.5	30.9	4.1	12		18.3	20.8	27.5	30.9	28.8	27.0	26.9	20.1	9.6	10.8	4.1	8.9
	水 温 (℃)	19.9	29.6	9.4	12		19.8	21.4	24.7	26.7	29.6	25.4	26.2	19.1	13.7	11.3	9.4	11.2
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.47	0.68	0.31	12		0.31	0.40	0.52	0.56	0.35	0.47	0.56	0.45	0.68	0.55	0.39	0.38
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.05	2				0.06						0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.43	0.55	0.37	4				0.37			0.55			0.41			0.40
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.09	0.06未満	4				0.09			0.07			0.06			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.011	0.002	4				0.008			0.011			0.004			0.002
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4				0.002			0.005			0.002			0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4				0.004			0.005			0.003			0.004
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.024	0.010	4				0.019			0.024			0.012			0.010
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	4				0.004			0.005			0.003			0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.003	4				0.005			0.006			0.004			0.003
	ブロモホルム (mg/L)	0.002	0.002	0.001	4				0.002			0.002			0.001			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	2				0.02						0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	16.1	16.4	15.8	2				16.4						15.8			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	18.7	22.5	12.6	12		19.8	19.3	17.7	17.2	20.1	12.6	16.1	18.8	17.7	22.1	22.5	20.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	49.4	57.8	32.1	12		53.5	49.3	54.0	47.4	57.8	32.1	49.7	49.1	50.4	57.1	46.5	46.0
	蒸発残留物 (mg/L)	106	118	76	4				117			76			113			118
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.003	0.002未満	2				0.003						0.002未満			

令和3年度 年報 新宮町 緑ヶ浜公民館

[illegible]