

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				11		晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	天 気				11		晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	晴れ
	気 温 (℃)	19.9	29.9	7.5	12		17.6	22.5	26.3	26.1	29.9	26.2	23.1	23.8	15.0	9.8	10.5	7.5
	水 温 (℃)	20.5	29.9	11.0	12		16.0	20.6	23.3	27.3	29.9	28.9	26.6	22.9	15.9	11.7	11.4	11.0
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.93	1.64	0.31	12		1.06	0.68	0.93	0.83	0.68	0.57	0.80	0.31	1.09	1.10	1.45	1.64
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.07	2				0.07						0.08			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.12	0.31	0.03	4				0.09			0.31			0.04			0.03
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.09	0.12	0.06未満	4				0.11			0.11			0.12			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.014	0.019	0.010	4				0.019			0.011			0.016			0.010
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4				0.004			0.003			0.007			0.006
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.003	4				0.004			0.004			0.004			0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.026	0.032	0.020	4				0.032			0.022			0.030			0.020
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.010	0.016	0.006	4				0.010			0.006			0.016			0.008
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.009	0.006	4				0.008			0.006			0.009			0.006
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.001	0.001	4				0.001			0.001			0.001			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.03						0.02			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	22.6	26.2	19.0	2				19.0						26.2			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	20.5	26.9	15.9	12		21.5	16.6	18.1	17.0	15.9	16.2	21.2	18.9	25.3	23.8	26.9	24.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	81.3	114	52.6	12		99.4	52.6	79.3	65.5	60.3	60.3	89.1	54.9	106	86.3	114	108
	蒸発残留物 (mg/L)	166	194	127	4				156			127			187			194
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.003	0.003	0.002	4				0.003			0.002			0.003			0.002

令和5年度 年報 新宮町 三代公民館

[illegible]

令和5年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				11		晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	天 気				11		晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	晴れ
	気 温 (℃)	20.1	30.0	8.2	12		20.6	21.0	28.0	26.2	30.0	26.8	23.2	23.6	14.2	9.2	10.5	8.2
	水 温 (℃)	19.4	24.6	14.7	12		16.7	19.0	20.5	23.0	23.6	24.6	22.6	20.2	16.2	14.7	15.8	15.5
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	1	1	0	2				1						0			
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2				0.004未満						0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.52	3.68	3.36	2				3.68						3.36			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.10	0.10	2				0.10						0.10			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21.5	22.0	20.9	2				22.0						20.9			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2				0.001						0.001未満			
	塩化物イオン (mg/L)	35.7	38.3	33.1	2				33.1						38.3			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	143	143	142	2				142						143			
	蒸発残留物 (mg/L)	254	261	247	2				247						261			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				0.0005未満						0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.2	0.2	0.2	2				0.2						0.2			
	pH値	6.8	6.9	6.7	2				6.9						6.7			
	臭気				2				なし						なし			
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	2				1未満						1未満			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	臭気強度(原水等)	1未満	1未満	1未満	2				1未満						1未満			
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	143	143	142	2				142						143			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2				0.001						0.001未満			
	蒸発残留物 (mg/L)	254	261	247	2				247						261			

令和5年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	pH値	6.8	6.9	6.7	2				6.9						6.7			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
農薬																		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	8		0	0		0	0		0	0		0	0	
	クリプトスポリジウム(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0
	ジアルジア(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0

令和5年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				11		晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	天 気				11		晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	晴れ
	気 温 (℃)	19.9	30.7	8.8	12		16.0	20.7	23.4	26.6	30.7	28.5	24.5	23.1	15.3	9.8	11.6	8.8
	水 温 (℃)	20.3	30.2	11.0	12		15.6	19.5	23.0	27.1	30.2	29.1	26.7	22.1	15.3	12.2	11.3	11.0
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.49	0.65	0.24	12		0.24	0.64	0.65	0.60	0.50	0.58	0.38	0.28	0.45	0.43	0.50	0.59
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.06	2				0.06						0.06			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.36	0.44	0.17	4				0.17			0.43			0.38			0.44
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4				0.06			0.06			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.013	0.001	4				0.013			0.007			0.002			0.001
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	4				0.002			0.002未満			0.002			0.002未満
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.003	4				0.004			0.006			0.005			0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.024	0.007	4				0.024			0.022			0.012			0.007
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.007	0.002未満	4				0.007			0.004			0.003			0.002未満
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.002	4				0.007			0.007			0.003			0.002
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	4				0.001未満			0.002			0.002			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.02	0.01	2				0.02						0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.8	16.9	12.6	2				12.6						16.9			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	15.9	19.4	12.6	12		17.2	15.7	12.8	12.6	13.6	13.7	15.5	18.4	19.0	17.8	19.4	14.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.4	50.0	41.8	12		46.4	48.4	45.2	41.8	44.1	45.7	49.6	50.0	43.5	42.7	44.9	42.0
	蒸発残留物 (mg/L)	102	113	84	4				107			113			103			84
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	2				0.002						0.002未満			

令和5年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

[illegible]

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				11		晴れ		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	天 気				11		晴れ		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	雨	晴れ
	気 温 (℃)	20.1	30.7	8.8	12		16.5	22.2	26.3	26.0	30.7	27.5	23.0	23.9	15.0	10.3	10.5	8.8
	水 温 (℃)	21.0	29.9	11.8	12		17.4	20.5	23.4	27.9	29.9	29.1	26.7	22.9	16.2	12.4	11.8	13.5
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.53	0.74	0.31	12		0.53	0.62	0.69	0.55	0.49	0.55	0.33	0.31	0.39	0.52	0.60	0.74
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.06	0.05	2				0.06						0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.37	0.49	0.17	4				0.17			0.44			0.49			0.38
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4				0.06			0.06			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.006	0.013	0.002	4				0.013			0.006			0.002			0.003
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.002未満	4				0.003			0.003			0.002未満			0.002
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.005	0.002	4				0.003			0.005			0.003			0.002
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.022	0.008	4				0.022			0.019			0.008			0.008
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.008	0.002未満	4				0.008			0.004			0.002未満			0.002
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.007	0.002	4				0.006			0.007			0.002			0.002
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.001			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.03	0.01	2				0.03						0.01			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.8	17.7	11.8	2				11.8						17.7			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	16.1	19.9	11.8	12		16.8	16.1	12.1	11.8	12.8	14.1	16.2	18.7	19.2	19.9	19.4	16.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.4	55.1	38.7	12		52.4	44.6	42.7	38.7	41.5	47.0	50.4	50.8	44.1	49.8	55.1	51.3
	蒸発残留物 (mg/L)	104	113	100	4				100			113			101			102
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002	0.002未満	2				0.002						0.002未満			

令和5年度 年報 新宮町 緑ヶ浜公民館

[illegible]